Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 248/1/143
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение образования Анжеро-Судженского городского округа «Оздоровительно-образовательный центр «ОЛИМП»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору от «28» августа2019 г. № 248, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка Вдовушкиной Яной Владимировной – заместителем главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Москаленко Юлия Николаевна государственный инспектор г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
Муниципальное бюджетное учреждение образования Анжеро-Судженского городского округа «Оздоровительно-образовательный центр «ОЛИМП»
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.К.Маркса,1 корпус 1
совместно с И.О.директора МБУ ДО «ООЦ «ОЛИМП» Медведева Е.Я.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует аварийное освещение	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п 7.74. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной	10.01.2020	

		безопасности» от 22.07.2008г		
2.	запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (в замках имеются личинки для ключей)	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	10.01.2020	
3.	На объекте защиты автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находятся в неисправном состоянии неисправны аккумуляторные батареи (истек срок эксплуатации прибора приёмно-контрольного пожарного, установлен в 2006 году)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	10.01.2020	
4.	Не проведен расчет по определению объема горючей массы воздуховодов, трубопроводов и кабелей (проводов), проложенных за подвесными потолками в помещении приемной и кабинета директора (для определения необходимости установки АУПС в запотолочном пространстве)	ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. II, табл. А2, п. 11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.01.2020	
5.	прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-16 размещен на высоте от уровня пола до оперативных органов управления прибора более 1,5 м (фактически на высоте 2,14 м)	п.12.52 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п.13.4.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020	
6.	дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп в служебном помещении второго этажа, в лестничной клетке второго этажа, в тренажерном зале, в коридоре первого этажа, медицинском кабинете, инвентарной бассейна, в зале борьбы	п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации	10.01.2020	

		и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
7.	в лестничной клетке второго этажа, в учебном кабинете допущена параллельная прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с силовыми и осветительными кабелями (расстояние между ними должно быть не менее 0,25 м при отсутствии защиты от электромагнитных наводок)	п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020	
8.	в складе дымовой извещатель пожарный установлен вплотную к перегородке	п.12.18 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002) п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020	
9.	Тамбуры первого этажа, рабочее помещение первого этажа, служебное помещение спортивного зала, помещения мужской и женской раздевалки, тренерская бассейна не оборудованы пожарными извещателями	п.4 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	10.01.2020	
10.	ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку в свету составляет менее 1,2 м (фактическая ширина дверей в свету 1,05 м)	6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020	

11.	ширина эвакуационного выхода ведущего из лестничной клетки непосредственно наружу в свету составляет менее 0,8 м (фактическая ширина дверей в свету 0,7 м)	6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020	
12.	Двери в лестничных клетках не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах	п.4.15 СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	10.01.2020	
13.	В коридоре оборудованы стенды (ДСП, пенопластовая плитка) выполненного из материала применяется материал с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п.6.25*СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020	
14.	Батареи в спортивном зале и тренажерном зале отделаны сгораемыми материалами, что является нарушениемп.1.85* СНиП 2.08.02-89 от 1990-01-01 Общественные здания и сооружения.	п.6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст.4, таблицы 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020	
15.	В танцевальном зале стена отделана сгораемыми материалами (фанера)	п.1.85* СНиП 2.08.02-89 от 1990-01-01 Общественные здания и сооружения. п.6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст.4, таблицы 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2020	
16.	Не заделано отверстие в стене отделяющей раздевалку от тренажерного зала	п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390-	10.01.2020	
17.	Дверь из коридора первого этажа в лестничную клетку открываются не по направлению выхода из здания	п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	10.01.2020	
18.	Дверь из лестничной клетки в тамбур эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания	п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	10.01.2020	
19.	Дверные проемы противопожарных перегородок 1 типа, разделяющих помещения раз-	п. 7.4 СНиП 21-01-97* "«Пожарная безопасность зданий и сооружений", часть 4 статьи 4	10.01.2020	

	личных классов функциональной пожарной опасности (помещения склада, прачечная), не заполнены противопожарными дверями 2-го типа	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.п. 4.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям")		
20.	Дверной проем противопожарных перегородок 1 типа, разделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение сауны от лестничной клетки), не заполнены противопожарными дверями 2-го типа	п. 7.4 СНиП 21-01-97* "«Пожарная безопасность зданий и сооружений", часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.п. 4.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям")	10.01.2020	
21.	под лестничной клеткой организовано подсобное помещение, в котором хранится горючий материал.	п.23 абз. «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	10.01.2020	
22.	На пути эвакуации из лестничной клетки организовано помещение рабочего (размещен стол, вещи)	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	10.01.2020	
23.	В приемной выгорожено складское помещение, тем самым изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (помещения функционально связанные между собой)	п.23 абз. «о» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	10.06.2020	
24.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположены внутри склада (должны распо-	п.349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства	10.06.2020	

	лагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре; оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться)	РФ от 25 апреля 2012 г. N 390		
25.	Противопожарная дверь вентиляционной камеры не имеет доводчика	п.61, п.37.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	10.01.2020	
26.	В вентиляционных трубах отсутствуют противопожарные клапана в месте пересечения противопожарных преград	п. 4.119 СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.06.2020	
27.	Не предусмотрено устройство блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре	п.7.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	10.06.2020	
28.	Не заделаны отверстия образовавшиеся при пересечении противопожарных стен вентиляционными трубами	п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	10.01.2020	
29.	помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения дополнительного образования детей (Ф4.1) и помещения сауны (Ф3.6)) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	п.7.4, 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.06.2020	
30.	из комплекса парильной отсутствует обособленный эвакуационный выход наружу	абз.2 п.6.3.9 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»	10.06.2020	
31.	не представлена инструкция завода-изготовителя на электрокаменку (мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной и иметь соответственно не более 15 кВт, электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы, защита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчи-	абз.4 п.6.3.9 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»	10.06.2020	

	танной на максимально допустимую температуру в парильной); расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной составляет менее 20 см – имеются следы обугливания обшивки; непосредственно над электрокаменкой под потолком не установлен несгораемый теплоизоляционный щит			
32.	в парильной не предусмотрена вентиляция; между дверью и полом не предусмотрен зазор не менее 30 мм; температура в парильной не поддерживается автоматически не выше 110 °С,	абз.5 п.6.3.9 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»	10.06.2020	
33.	Помещение парильной не оборудовано по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную	абз.5 п.6.3.9 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»	10.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель главного государственного инспектора
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
по пожарному надзору
Вдовушкина Я.В. _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«26» сентября 2019 г. М.Л.П.*

государственный инспектор
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
по пожарному надзору
Москаленко Ю.Н. _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«26» сентября 2019 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

«26» 09 20 19 г.

и. о. директора
(должность, фамилия, инициалы)
Е. Я. Медведева

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

_____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)